

## 質 疑 回 答 書

工 事 名： 鹿児島工業高専PBL教室棟(仮称)新営地盤調査業務  
 閲覧日時・場所： 令和6年12月24日(火)～令和7年1月20日(月)8時30分から17時まで  
 鹿児島工業高等専門学校ホームページ

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	/	本業務では低入札調査基準価格および、最低制限価格の設定はございますでしょうか。	低入札調査基準価格および、最低制限価格の設定は設けておりません。 しかし、明らかに不可能と考えられる金額(1円等)で入札された場合は落札者と認めません。
2	/	ボーリング作業可能時期から工期までが約1ヶ月と非常に短く設定されており、想定外の地質等が出現した場合、ボーリング作業期間が予定より長くなる可能性がございます。 ボーリング作業は春休み期間中に完成させることを前提とし、解析等に時間を要する場合は工期延長をお願いすることは可能でしょうか。	履行期限を令和7年4月28日(月)へ変更します。 ただし、ボーリング作業は令和7年3月31日(月)までに完了させてください。
3	/	ボーリング資機材の搬入・搬出はクレーン付トラックで横付け搬入可能でしょうか。また、ボーリング作業中は調査位置近隣にクレーン付トラックを駐車することは可能でしょうか。	可能です。
4	/	ボーリング作業で使用する水は近隣から支給いただくこと、もしくは有償で使用することは可能でしょうか。	支給は可能で有償となります。
5	/	ボーリング調査地点の埋設物の有無が確認できる資料等はございますでしょうか。埋設物の有無が判明しない場合は試掘が必要でしょうか。	埋設配管などの図面があります。試掘は不要ですが作業前に現場確認をお願いします。
6	/	現場作業にあたり、他の工事との調整、作業時間規制、その他作業時の制約等はございますでしょうか。	現状では3月6日(木)内定者登校日、3月14日(金)卒業式は工事不可日とする予定です。その他の日は協議によります。作業時間は原則8:30～17:00としてください。他の工事との調整はない予定です。
7	/	本業務では契約要項第11条にて主任技術者と現場代理人の配置を求められております。 現場作業期間中は現場代理人の現場常駐が必要でしょうか。	作業の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保出来る場合は常駐する必要はありません、また現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができます。
8	/	本業務では契約要項第11条にて主任技術者と現場代理人の配置を求められております。 主任技術者と現場代理人を個別で配置する場合、現場代理人に地質調査技士の資格は必要でしょうか。	不要です。
9	/	工事概要書から施工条件として、ボーリング作業は令和7年2月20日以降に行うことが記載されています。現場着手から成果品作成までの期間が非常に短いですが、履行期限(3月24日)を延伸するご予定はございますでしょうか。	履行期限を令和7年4月28日(月)へ変更します。 ただし、ボーリング作業は令和7年3月31日(月)までに完了させてください。